

LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet

CS 70042

F-74602 SEYNOD CEDEX

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@lidal74.fr

MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 16 juillet 2018

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E18.1269.2_20180716105052

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.

Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

<i>Date et heure de prélèvement</i> : 12/07/2018 à 10:20	<i>Commune/Syndicat</i> : LA VERNAZ
<i>Date et heure de réception</i> : 12/07/2018 à 12:20	<i>Nom installation</i> : STATION UF JOTTY
<i>Date début analyse</i> : 12/07/2018	<i>Code et Nom PSV</i> : 0000007053 STATION UF JOTTY AVANT TRT
X <i>Prélevé par</i> : LIDAL Mr L. DUCHEMIN	<i>Localisation exacte</i> : EB ARRIVEE CAPTAGE
<i>Motif</i> : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	<i>Type d'eau</i> : EAU BRUTE SOUTERRAINE
<i>Type visite</i> : AUTRE TYPE DE VISITE	<i>Type d'analyse</i> : D1P+BSIR
	<i>Type traitement</i> :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	11.0	°C		<=25	
	Chlore libre		mg/l			
	Chlore total		mg/l			
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	5	UFC/100 ml			NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	4	UFC/100ml			NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	2	UFC/100 ml			NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	22	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Spores de bactéries anaérobies sulfite-réductrices	1	UFC/100ml			NF EN 26461-2
Physico-chimique	X pH	7.9	Unité pH			NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	20.1	°C			NF EN ISO 10523
	X Conductivité à 25°C	290	µS/cm			NF EN 27888
	X Turbidité	0.41	NFU			NF EN ISO 7027-1 : 2016
	X Ammonium (NH4)	<0.01	mg NH4/L			NF T 90-015-2

LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet

CS 70042

F-74602 SEYNOD CEDEX

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@lidal74.fr

MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 16 juillet 2018

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E18.1269.1_20180716105052

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.

Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 12/07/2018 à 10:00	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 12/07/2018 à 12:20	Nom installation : RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Date début analyse : 12/07/2018	Code et Nom PSV : 0000004551 RESERVOIR DU CHEF-LIEU
X Prélevé par : LIDAL Mr L. DUCHEMIN	Localisation exacte : 1ER ABO ROB CIMETIERE LA VERNAZ
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	Type d'analyse : P1
	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	14.0	°C		<=25	
	X Chlore libre	0.30	mg/l			NF EN ISO 7393-2
	X Chlore total	0.30	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
Physico-chimique	X pH	8.0	Unité pH		6.5<=n<=9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	20.2	°C			NF EN ISO 10523
	X Conductivité à 25°C	272	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
	X Turbidité	0.28	NFU		2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
	X Titre Hydrotimétrique total (TH)	14.5	°F			NF T 90-003
	X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	13.6	°F			NF EN ISO 9963-1
	X Ammonium (NH4)	<0.01	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
	X Nitrates (NO3)	6.2	mg/L	50		NF EN ISO 10304-1
	X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L NO2	0.5		NF EN 26777
	X Sulfates (SO4)	8.0	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Chlorures (Cl)	1.2	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
	X Carbone organique total (COT)	0.83	mg/L C		2	NF EN 1484
	Transmittance UV à 254 nm (cuve 10 mm)	97.1	%T			Méthode interne
	Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.13			1	Calcul

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Resp. Adj. Hygiene

Technicien Chimie Eaux

Muriel VIDALE DUSONCHET Clément ALLEGRE