



LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet

CS 70042

F-74602 SEYNOD CEDEX

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@lidal74.fr

MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 1 août 2016

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E16.1224.2_20160801111303

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la norme ISO 5667-3.



Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 28/07/2016 à 08:40	Commune/Syndicat : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 28/07/2016 à 13:50	Nom installation : RESERVOIR DU JOTTY
Date début analyse : 28/07/2016	Code et Nom PSV : 0000004550 RESERVOIR DU JOTTY
X Prélevé par : LIDAL Mme M. BULLOZ	Localisation exacte : M. CANCOUET HERVE
Meteo : SEC	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse : P1+BSIR
Type visite : AVANT DISTRIBUTION, ANALYSE B3+C2	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	10.0	°C	<=25		
X	Chlore libre	0.10	mg/l			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	0.15	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Spores de bactéries anaérobies sulfite-réductrices	0	UFC/100ml		0	NF EN 26461-2
Physico-chimique	X pH	8.0	Unité pH		6.5<=n<=9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	22.2	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C	311	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		2	NF EN ISO 7027
X	Titre Hydrotimétrique total (TH)	16.0	°F			NF T 90-003
X	Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	15.7	°F			NF EN ISO 9963-1
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2
X	Nitrates (NO3)	2.2	mg/L		50	NF EN ISO 10304-1
X	Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L NO2		0.5	NF EN 26777
X	Sulfates (SO4)	1.7	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
X	Chlorures (Cl)	0.99	mg/L		250	NF EN ISO 10304-1
X	Carbone organique total (COT)	0.91	mg/L C		2	NF EN 1484

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Resp. Hygiene

Laurence DELERY

Resp. Chimie Eaux

Sophie LAVOINE