

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 26/07/2021

MAIRIE DE LA VERNAZ
CHEF LIEU
74200 LA VERNAZ



RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E21.1918.1_20210726153413

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	21/07/2021 11:06	Nom Installation * :	RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Date de réception :	21/07/2021 14:33	Code et Nom PSV * :	0000004551 - RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Date début analyse :	21/07/2021	Commune * :	VERNAZ (LA)
Prélevé par :	CHARVET Thomas - CTH	Localisation exacte :	Robinet cimetidre premier abonné
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	P1+PUV
Type visite * :	P1 - P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	Type traitement * :	#N/A
Code et nom UGE* :	0195 - LA VERNAZ	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	1	UFC/ml		NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml		NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Coloration	<5	mg(Pt) /L	≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	normal			QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X Conductivité à 25°C	273	μS/cm	200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	0.34	NFU	≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	14.1	°f		NF T 90-003
X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	13.2	°f		NF EN ISO 9963-1
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L	≤0.1	NF T 90-015-2
X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L	≤0.1	NF EN 26777
X Chlorures (Cl)	0.90	mg/L	≤250	NF EN ISO 10304-1
X Nitrates (NO3)	5.1	mg/L	≤50	NF EN ISO 10304-1
X Sulfates (SO4)	6.4	mg/L	≤250	NF EN ISO 10304-1
Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.10		≤1	Calcul
X Carbone organique total (COT)	1.28	mg(C)/L	≤2	NF EN 1484
Transmittance UV à 254 nm (cuve 10 mm)	95.4	%		Méthode interne

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	pluie moyenne			Observation
Température Eau	16,4	°C	≤25	Méthode à la sonde
X PH	7,9	unité pH	6,5≤n≤9	NF EN ISO 10523
X Chlore libre	0,04	mg/L		NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	0,08	mg/L		NF EN ISO 7393-2
Aspect	normal			Qualitatif
Odeur	normal			Qualitatif

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr


Seynod, le 26/07/2021

MAIRIE DE LA VERNAZ
CHEF LIEU
74200 LA VERNAZ

Déclaration conformité échantillon E21.1918.1

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

DAVIET Laetitia
Technicienne Hygiene



BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

