LIDAL

ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
ESSAIS

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 17/02/2023

MAIRIE DE LA VERNAZ
CHEF LIEU
74200 LA VERNAZ

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.671.1_20230217152133

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	14/02/2023 10:34	**Nom Installation * :**	CHEF-LIEU DE LA VERNAZ
Date de réception :	14/02/2023 12:38	**Code et Nom PSV * :**	0000002655 - CHEF-LIEU MAIRIE
Date début analyse :	14/02/2023	**Commune* :**	VERNAZ (LA)
Prélevé par :	DUCHEMIN Louis - DUC	**Localisation exacte :**	École robinet cantine
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	HTH
Code et nom UGE* :	0195 - LA VERNAZ	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	8.1	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	20.0	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	272	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	0.23	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations				Observation
	Température Eau	4,4	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	0,06	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	0,10	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

LIDAL

ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
ESSAIS

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 17/02/2023

MAIRIE DE LA VERNAZ
CHEF LIEU
74200 LA VERNAZ

Déclaration conformité échantillon E23.671.1

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

DAVIET Laetitia	BURNAT Lydie	CANCOUET Julie
Technicienne Hygiene	Resp. unité Chimie des eaux	Resp. unité logistique