

LIDAL - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

MAIRIE DE LA VERNAZ

Chef-lieu

74200 LA VERNAZ

Seynod, le 4 septembre 2020

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E20.1071.1_20200904134642

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.


Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date et heure de prélèvement : 01/09/2020 à 11:15	Commune/Syndicat * : LA VERNAZ
Date et heure de réception : 01/09/2020 à 13:20	Nom installation * : CHEF-LIEU DE LA VERNAZ
Date début analyse : 01/09/2020	Code et Nom PSV * : 0000002655 CHEF-LIEU MAIRIE
X Prélevé par : LIDAL Mme D. TERRISSE	Localisation exacte : CANTINE SCOLAIRE ROB BAR
Motif * : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'eau * : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTIION
Type visite * : EN DISTRIBUTION	Type d'analyse * : D1
	Type traitement * : HTH


RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	13.8	°C		<=25	
	X Chlore libre	0.80	mg/l			NF EN ISO 7393-2
	X Chlore total	0.80	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	0	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	Physico-chimique	X pH	7.8	Unité pH		6.5<=n<=9
Température de mesure du pH		23.3	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C		283	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
X Turbidité		0.33	NFU		2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)		<0.01	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2


Déclaration de conformité : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés (Code de la Santé Publique).



Technicienne Hygiène
Laetitia DAVIET



Technicien Chimie Eaux
Samuel ARNAUD



Resp. unité Chimie des eaux
Lydie BURNAT